



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz
ID DS: skvdzan

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
KrÚ 67471/2014/OŽPZ/PP
23.10.2014

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/1417521.001/14/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Chvojková/417
Ing. Zeman/301
Ing. Hrušešová/309
Ing. Hájková/313
Ing. Beránek/314

Místo a datum:
Hradec Králové
7.11.2014

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II

Akce: Zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu
Místo: k.ú. Moravany nad Loučnou
Oznamovatel: S-FIRMA, s.r.o., Cukrovarská 103, 533 72 Moravany
Zpracovatel: Dipl. Ing. Mgr. Pavel Šejna, Ph.D., Alfonse Muchy 822, 561 51 Letohrad

Záměr spočívá v umístění zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu firmy S-FIRMA, s.r.o., mobilní čerpací stanice bude umístěna v průmyslové zástavbě v k.ú. Moravany nad Loučnou.

Oddělení ochrany ovzduší:

Uvedený zdroj je nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. Formální připomínkou ČIŽP je konstatování, že na stranách 15 a 29 jsou v oznámení uvedeny odkazy na již neplatnou legislativu. ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, OI Hradec Králové nemá z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci další připomínky.

Oddělení ochrany vod:

Záměr se nachází v blízkosti řeky Loučná, mimo stanovená ochranná pásma podzemních vod.

Mobilní ČS PHM nemá nároky na potřebu vody pro zásobování, současně nebudou vznikat vody odpadní. Jedná se o typizované zařízení pro skladování a výdej PHM o objemu 9 m³. Dvouplášťová nádrž bude mít samostatnou signalizaci zabraňující přeplnění jejího objemu a signalizaci těsnosti meziplášťového prostoru. Prostor výdejního místa PHM bude zastřešen a bude opatřen záchytnou vanou pro případ drobných úkapů. Pro skladování pohonných hmot a provoz ČS PHM budou zpracovány dokumenty Provozního řádu a Havarijního plánu.

Při provozu mobilní ČS PHM je nutné respektovat opatření k omezení a minimalizaci možných havarijních stavů v dotčeném území a řídit se schváleným havarijním plánem tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních a povrchových vod předmětné lokality.

K realizaci záměru nemá ČIŽP, oddělení ochrany vod, jiných připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

V předložené dokumentaci (kapitola B.III.3. Odpady, kategorizace a množství) je uvedeno, že vzhledem k podlimitní produkci odpadů kategorie nebezpečný, nemusí provozovatel, jako původce odpadů, zpracovávat plán odpadového hospodářství původce. K tomuto ČIŽP pouze uvádí, že zákonem č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla pro původce odpadů zrušena povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství.

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém oznámení záměru nemá ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, k předloženému oznámení zásadní připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

Vzhledem ke skutečnosti, že oznámený záměr výstavby neveřejné stanice pro stáčení, skladování a výdej motorové nafty je umístěn v průmyslovém areálu v k.ú. Moravany nad Loučnou na stávající vyasfaltované ploše, nemá ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny k oznámenému záměru připomínky.

Oddělení ochrany lesa:

Oznámeným záměrem výstavby neveřejné stanice pro stáčení, skladování a výdej motorové nafty v průmyslovém areálu v k.ú. Moravany nad Loučnou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa. ČIŽP proto z hlediska ochrany lesa nemá k předloženému oznámení připomínky.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Šimerda

Digitálně podepsal Ing. Jan Šimerda
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního prostředí [IČ 41693205],
ou=ČIŽP - OI Hradec Králové, ou=10578, cn=Ing. Jan Šimerda,
serialNumber=P330984, title=ředitel oblastního inspektorátu
Datum: 2014.11.11 13:33:30 +01'00'

Ing. Jan Šimerda
ředitel oblastního inspektorátu

Nypristavit: 25.11.2014
Rejstřík: